

PROJETS D'URBANISATION : RETOURS DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX

Gestionnaires de réseaux	Projet 1 : Densification de l'urbanisation dans la rue Saint-Jean et la rue de la Gare Questions et réponses des gestionnaires de réseaux
Véolia Eau potable	Le réseau actuel a-t-il la capacité de répondre à cet objectif ? Le réseau peut supporter 2 habitations de plus En cas de renforcement qui en supportera le coût ? La commune
Sicae Electricité	Les transfos actuels ont-ils la capacité de répondre à cet objectif ? Nous avons plusieurs transformateurs dans le secteur. Tout dépendra du nombre de lots, leurs répartitions et les puissances demandées. Par contre, il faut également portée une attention sur le réseau basse tension dans la rue. En effet les premières contraintes pourraient apparaitre à ce niveau En cas de renforcement qui en supportera le coût ? Les renforcements sont à la charge de l'autorité concédante (SEZEO) par contre il se peut que techniquement aucune solution de renforcement ne soit possible pour répondre au besoin et dans ce cas nous serons dans de l'extension
Sézéo Eclairage public	Le réseau actuel a-t-il la capacité de répondre à cet objectif ? En matière d'éclairage public, si vous urbanisez en double rideau, à mon sens il n'y aura pas de création de voirie publique, par conséquent par d'ajout d'éclairage public... En cas de renforcement qui en supportera le coût ? Si l'un de vos projets amenait à la création de nouveaux points lumineux, ceux-ci seraient réalisés par le SEZEO, mais à la charge exclusive de la commune.
Saur Assainissement	Le réseau actuel a-t-il la capacité de répondre à cet objectif ? En cas de renforcement qui en supportera le coût ?

Gestionnaires de réseaux	Projet 2 : Aménagement de la zone impasse d'Offemont Questions et réponses des gestionnaires de réseaux
Véolia Eau potable	L'objectif est de planifier une urbanisation linéaire (zone 2AU) en façade de l'impasse d'Offemont, basée sur une enveloppe d'une vingtaine d'habitations. Quelle serait l'estimation approximative du coût de cette extension ? Il faut poser une canalisation sur 450 ML par contre il faut modéliser le diamètre pour l'amener en eau. Pour un ordre d'idée il faut prévoir environ 90 000 € en fonte DN 100 mm hors branchement Merci de faire tourner la modélisation pour voir les variations de débits et pression
Sicae Electricité	Quelle serait l'estimation approximative du coût de cette extension ? Pour ce projet il sera nécessaire de créer un poste de transformation et réaliser la desserte basse tension des parcelles que vous souhaitez créer. En fonction de la position du poste les coûts peuvent être nettement différents. Vous pouvez partir sur une enveloppe de 150 000€ hors taxe
Sézéo Eclairage public	Quelle serait l'estimation approximative du coût de cette extension ? si je comprends bien le projet n°2 Aménagement de la zone Impasse d'Offemont, actuellement il n'existe pas d'EP (à part au tout début), par conséquent, l'extension de l'éclairage public qui serait nécessaire serait réalisée par le SEZEO, mais payée intégralement par la commune. Il faut compter environ 70 000 €
Saur Assainissement	Quelle serait l'estimation approximative du coût de cette extension ?
Orange Ligne téléphonique	Quelle serait l'estimation approximative du coût de cette extension ?
Smothd Fibre	Quelle serait l'estimation approximative du coût de cette extension ?

Gestionnaires de réseaux	Projet 3 : Création d'un pôle commerces, services et logements Questions et réponses des gestionnaires de réseaux
Véolia Eau potable	L'objectif est de créer entre le village et Rimberlieu (le long de la RD142) un secteur dédié à l'accueil d'un projet d'ensemble proposant un équipement petite enfance, une dizaine de logements seniors, 3 cellules commerciales/services et 2 cellules médicales Pourriez-vous évaluer le besoin et les incidences techniques et financières (approximatif) de ce projet ? impossible de vous dire. Il faut faire tourner la modélisation pour savoir le débit que la canalisation peut fournir
Sicae Electricité	Pourriez-vous évaluer le besoin et les incidences techniques et financières (approximatif) de ce projet ? Pour alimenter ce projet, il sera nécessaire de remplacer le poste de type socle nommé « PISCINE » par un poste à couloir. La desserte basse tension, devra repartir de ce nouveau poste. Le cout estimatif du remplacement du poste est estimé à 40 000 € hors taxe.
Sézéo Eclairage public	Pourriez-vous évaluer le besoin et les incidences techniques et financières (approximatif) de ce projet ? Bien qu'il soit difficile de faire un chiffrage en l'état actuel de mes connaissances de ce projet, il faudra prévoir la création de ligne basse tension d'un coût minimum de 40 000 € hors taxe
Saur Assainissement	Pourriez-vous évaluer le besoin et les incidences techniques et financières (approximatif) de ce projet ?
Orange Ligne téléphonique	Pourriez-vous évaluer le besoin et les incidences techniques et financières (approximatif) de ce projet ?
Smothd Fibre	Pourriez-vous évaluer le besoin et les incidences techniques et financières (approximatif) de ce projet ?