

PLANNING D'ORGANISATION DES INTERVENTIONS PREVENTIVES

Usine de production COUTURE	4x / an	Exploitation Usine de Production	Contrôle bilan : Contrôler l'historique ,bilan et courbes de fonctionnement.
			Contrôle général visuel et auditif
			Vérification de l'état du génie civil
			Analyses : Analyser les paramètres standards selon les critères d'exploitation
			Réglage process : Vérifier et régler les paramètres de pilotage de l'UP.
			Réactifs : Préparation de réactifs si besoin
			Contrôle niveaux des cuves et injections
Usine de production CALVAIRE	4x / an	Exploitation Usine de Production	Contrôle bilan : Contrôler l'historique ,bilan et courbes de fonctionnement.
			Contrôle général visuel et auditif
			Vérification de l'état du génie civil
			Analyses : Analyser les paramètres standards selon les critères d'exploitation
			Réglage process : Vérifier et régler les paramètres de pilotage de l'UP.
			Réactifs : Préparation de réactifs si besoin
			Contrôle niveaux des cuves et injections
Réservoir	3x / an	Exploitation Réservoir	Contrôler les ouvertures : portails, clôtures, grillages
			Contrôler l'état général de l'installation
			Contrôler les fixations, gardes-corps, caillebotis, échelles
			Nettoyer les locaux du réservoir
Surpression	1x / semaine	Exploitation usine de surpression	Relever les compteurs
			Mesurer le taux de chlore résiduel
			Contrôle visuel des pompes
			Contrôle visuel de l'antibélier
			Contrôle de la huisserie
Réservoir	3x / an	Nettoyage annuel Réservoir	Nettoyer le réservoir
			Contrôler les fixations

En complément, il est précisé que les sites sont télésurveillés. Cette télésurveillance permet ainsi à l'exploitant de suivre à distance le bon fonctionnement des installations et d'anticiper les pannes et anomalies éventuelles. Les agents intervenant sur le secteur passent néanmoins régulièrement pour un simple contrôle visuel des installations.